

Nowy Sącz, 25.02.2009 rok

dotyczy postępowania numer sprawy: VII/3-271-2/09

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI I ZMIANA W ZAKRESIE SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W dniu 24 luty 2009r wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące zamówienia pn. „Budowa Małopolskiej Galerii Sztuki Na Bursztynowym Szlaku” w Nowym Sączu . Zatem zgodnie z art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Poniżej przedstawiamy pytania i odpowiedzi Zamawiającego:

1. Pytania dotyczące dźwigu :

1.1 Czy kabina ma być 1500 x 2900 jak w opisie czy 2700 jak w rysunku?

Odpowiedź Zamawiającego: Kabina ma mieć wymiary w rzucie 1500 x 2900mm

1.2 Czy drzwi kabinowe mają być zabezpieczone fotokomórką czy kurtyną świetlną?

Odpowiedź Zamawiającego: Drzwi kabinowe mają być zabezpieczone fotokomórką.

1.3 W jednym miejscu wskazuje się na oświetlenie w panelu dyspozycji w drugim w suficie. Co jest poprawne. Może w panelu ma być oświetlenie awaryjne?

Odpowiedź Zamawiającego: Oświetlenie kabiny ma być w suficie. Dodatkowo zmianie ulega zapis – sufit płaski, wykonany ze stali **nierdzewnej** / a nie jak w dokumentacji ze stali malowanej/. Cała kabina ma być ze stali nierdzewnej.

W tym zakresie zmieniamy opis przedmiotu zamówienia na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana ta nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia. Termin składania ofert bez zmian.

2. Proszę o udostępnienie dokumentacji badań geologicznych podłoża gruntowego.

Odpowiedź Zamawiającego: W załączeniu udostępniamy dokumentację geologiczną w wersji elektronicznej.

3. Czy zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów wykończeniowych o parametrach równoważnych do materiałów wyszczególnionych w dokumentacji technicznej.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, prosimy o skalkulowanie materiałów zgodnie z dokumentacją przetargową.

4. Czy istnieje możliwość uzupełnienia dokumentacji w części konstrukcji w wersji elektronicznej, czy jest dostępna tylko w wersji papierowej?

Odpowiedź Zamawiającego: Dokumentacja konstrukcyjna jest dostępna w wersji elektronicznej - do pobrania na naszej stronie internetowej.

Z upoważnienia Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu

Andrzej Wańczyk